



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г.Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail:ogpnnundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

Предписание № 78/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Песчанская средняя

общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПРг. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по Архангельской области от 27 мая 2021 года № 78

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 июня 2021 года по 16 июня 2021 года Дегтевым Юрием Олеговичем заместителем
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и
Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка
объекта защиты – здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения
«Песчанская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: 165345
Архангельская область, Котласский район, дер. Григорово. д.31

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Песчанская
средняя общеобразовательная школа» Морозовой Еленой Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При достижении системой или ее составными частями предельного	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N	01.06.2022г.	

	состояния (срока службы), ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организацией не приняты меры к созданию новой системы АПС	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»; ГОСТ Р 54101-2010. П.5.1.7		
2.	В помещении спортивного зала не предусмотрена защитная конструкция на пожарные извещатели, защищающая от механического повреждения, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования».	01.06.2022г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель учреждения не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»; ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
г. Котласа и Котласского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области
Дегтев Юрий Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 16 » июня 2021г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального общеобразовательного
учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа»
Морозовой Еленой Ивановной

« 16 » июня 2021г.



(подпись)