



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
г. Котласа и Котласского района  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы

ул. Карла Маркса, 6, г. Котласа, 165300  
Телефон: 2-64-56  
E-mail: [ogpn09arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn09arh@29.mchs.gov.ru)

Директору МОУ «Песчанская средняя  
общеобразовательная школа»  
Морозовой Е.И.

дер. Григорово, д.31,  
Котласский район Архангельская  
область, 165345

E-mail: [shkolapes0109@mail.ru](mailto:shkolapes0109@mail.ru)

15 марта 2023 № 110-178-5-9-41

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202 г.

Решение о прекращении  
ранее выданного предписания

16 июня 2021 года в 11 час. 00 мин. установлено, что в период с 07 июня 2021 года по 16 июня 2021 года на основании решения ОНДиПР г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области от 27 мая 2021 года № 78 проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 165345 Архангельская область, Котласский район, дер. Григорово, д.31 в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в Правилах противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479), в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., а именно:

- При эксплуатации системы автоматической установки пожарной сигнализации, достигшей предельного состояния (срока службы) руководитель учреждения не принял меры к выводу из эксплуатации, списанию и созданию новой системы автоматической установки пожарной сигнализации или комиссионного технического освидетельствования существующей АУПС - п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года); ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7.

- В помещении спортивного зала не предусмотрена защитная конструкция на пожарные извещатели, защищающая от механического повреждения, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания - ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года); п.6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель учреждения не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного - п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года).

По результатам проверки выдано предписание от 16.06.2021 № 78/1/1, срок исполнения которого установлен до 01.06.2022.

07.06.2022 (вх. № 346-4-9-47 от 07.06.2022) в адрес ОНДиПР г. Котласа и Котласского района поступила информация об исполнении предписания от 16.06.2021 № 78/1/1, выданного МОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа». Приложены копии подтверждающих документов, позволяющие оценить исполнение указанного предписания.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» на основании поступившей информации по исполнению надзорным органом проведена оценка исполнения решения на основании представленных документов и сведений.

Рассмотрев представленные документы, принято решение считать предписание от 16.06.2021 № 78/1/1, выданного МОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» выполненным и снятым с контроля.

Заместитель начальника отдела



Ю.О. Дегтев